

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MM04.H05933

Срок действия с 23.03.2015 по 22.03.2018

№ 1790947

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11MM04 ООО "НТЦ Стандарт и Качество".
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11 помещение 60. Телефон 8(495)7778028, факс 8 (495)7778028,
адрес электронной почты standart-kachestvo@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ Реактор управляемый типа РУОМ.
ТУ 3411-049-11703970-2014.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

34 1100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, в части сейсмостойкости 9 баллов по
шкале MSK-64

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Раменский электротехнический завод Энергия».
Адрес: Московская область, 140105, г. Раменское, ул. Левашова, д. 21.
Телефон 8(49646)3-66-93.
ИНН 5040010981.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Открытое акционерное общество «Раменский электротехнический завод Энергия».
Адрес: Московская область, 140105, г. Раменское, ул. Левашова, д. 21.
Телефон 8(49646)3-66-93, адрес электронной почты getz@ramenergy.ru.
ИНН: 5040010981.

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний на сейсмостойкость № 451-15-294 от 20.03.2015, №
451-15-295 от 20.03.2015 Испытательный центр ОАО «Корпорация ВНИИЭМ», рег. № РОСС
RU.0001.01AЭ00.77.22.0052 от 10.02.2009 г. Адрес: 101000, Россия, г. Москва, Хромный тупик, д. 4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

А.В. Редин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Н. Лукьянов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации