


РАЗРАБОТАНО
Генеральный директор
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Генерального директора по
инвестиционной деятельности
ОАО «Россети»



И.А. Косолапов



Д.М. Беленький

« » 2015 г.

« » 2015 г.

ПРОТОКОЛ № 17-94/15 **от** 15.05 **2015 г.**

**по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии
№14-10 от 03.03.2010, срок действия до 03.03.2015**

Срок действия с 15.05 . 15 . 2015 по 03.03.2020 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформаторы тока типа ТГМ, на напряжения 35, 110, 220 кВ, номинальный ток первичной обмотки 100 - 2000 А, токи термической стойкости 12-50 кА (в течение 3 с), ток взрывобезопасности 5 кА (в течение 60 мс), климатического исполнения УХЛ категории размещения 1, изготавливаемых по ТУ 3414-040-11703970-08

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОАО «РЭТЗ Энергия» (г. Раменское)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «РЭТЗ Энергия» (г. Раменское)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ОАО «Россети»

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ОАО «Россети»