



РАЗРАБОТАНО
Генеральный директор
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Генерального
директора по инвестиционной
деятельности ОАО «Россети»


« »  М.А. Косолапов
2014 г.


« » Д.М. Белецкий
2014 г.

ПРОТОКОЛ № 17-20/14 **от** 18 . 11 . 2014 г.

по продлению срока действия
Акта приемки от 20.01.2003 № 1 трансформатора тока типа
ТБМО-110 УХЛ1 и
Акта приемки от 20.07.2004 № 1 трансформатора тока типа ТБМО-220
УХЛ1, изготавливаемые по ТУ 3414-024-11703970-03

Срок действия с 18 . 11 . 2014 г. по 20 . 07 2019 г

ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформаторы тока наружной установки серии ТБМО напряжением 110 кВ, номинальный ток от 50 до 1200 А, ток термической стойкости до 63 кА (1 с) и напряжением 220 кВ, номинальный ток от 100 до 1200 А, ток термической стойкости до 40 кА (1 с), климатическое исполнение УХЛ и категория размещения 1 (ТУ 3414-024-11703970-03).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОАО «РЭТЗ ЭНЕРГИЯ»
140105, Московская область г. Раменское, ул. Левашова, д.21

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «РЭТЗ ЭНЕРГИЯ»

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «Россети»

Запрещается передача и перепечатка материалов настоящего протокола без разрешения ОАО «Россети» либо Заявителя

